

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 24.10.2017, ora 10.00 cu ocazia intalnirii dintre reprezentantii E-Distributie Muntenia SA, Laura Batar, Elena Laura Badescu, Petcu Florin, Vlad Plaiasu, Lungu Ion Gheorghe, Ana Violeta Cristian si Asociatia GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ Berceni reprezentata de catre domnul Vasile Diaconu cu privire la intreruperile in alimentarea cu energie electrica si dezvoltarea retelei electrice in zona strazilor: Dumbrava Rosie, Mihai Bravu, I.L. Caragiale, Vasile Coldis, Lebedei, Berzei, Cazanului, Primaverii, Oituz, Independentei, B-dul 1 Mai din Comuna Berceni, Jud. Ilfov.

1. Punctul de vedere al clientului:

Semnatarii Asociatiei sunt nemultumiti de intreruperile de scurta durata inregistrate pe linia Dobreni si isi exprima ingrijorarea cu privire la functionarea retelei de distributie in timpul sezonului rece, cand conditiile meteo vor fi mai dificile.

Asociatia GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ Berceni, solicita dezvoltarea zonei si a retelei electrice de catre operatorul de distributie E-Distributie Muntenia SA in zona strazilor: Dumbrava Rosie, Mihai Bravu, I.L. Caragiale, Vasile Coldis, Lebedei, Berzei, Cazanului, Primaverii, Oituz, Independentei, B-dul 1 Mai din Comuna Berceni, Jud. Ilfov.


Asociatia GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ Berceni ne-au adus la cunostinta ca in luna iunie 2017, au inceput sa apara intreruperi de scurta durata in alimentarea cu energie electrica.

2. Punctul de vedere al reprezentantilor E-Distributie Muntenia SA:

Cu privire la lucrarea de dezvoltare a retelelor electrice in zona mai sus mentionata, operatorul de distributie are in analiza posibile preluari ale consumatorilor pe alte linii electrice din zona si de asemenea va analiza modalitatea de includere a lucrarilor de intarire necesare asigurarii conditiilor tehnice cu posibil termen de finalizare 31.12.2018.

In ceea ce priveste intreruperile in alimentarea cu energie electrica a locurilor de consum din zona mai sus mentionata, s-a explicat ca din cauza incarcarii ridicate a liniei L 20 kV Irigatii Berceni in perioada ianuarie-februarie 2017, s-a decis preluarea unui tronson de linie alimentat initial din L 20 kV Irigatii Berceni, pe L 20 kV Dobreni. S-a adus la cunostinta faptul ca nu au fost probleme si avarii inregistrate pana la aparitia sezonului cald, cand si-au facut aparitia pasarile, fenomen cu impact asupra functionarii automatizarilor de tip RAR (+). In sesizarile Asociatiei, au fost reclamate aceste intreruperi de scurta durata. Pentru remedierea acestei situatii, s-a explicat ca s-au luat noi masuri:

- Un tronson din L 20 kV Irigatii Berceni a fost preluat pe L 20 kV Porcine 1;
- Un tronson din L 20 kV Irigatii berceni a fost preluat pe L 20 kV Peco2;
- Un tronson din L 20 kV Irigatii Berceni a fost preluat pe L 20 kV Cretesti.



Aceasta soluție s-a implementat în august-septembrie 2017 și încă se analizează funcționarea în acest regim, dar până în prezent nu au mai apărut întreruperi de scurtă durată, lucru confirmat și de către reprezentantul Asociației.

3. Concluzii:

E-Distribuție Muntenia SA a informat clientul de faptul că lucrarea de investiție necesită o analiză complexă în vederea includerii sau nu în planul de investiții.

Așa cum s-a menționat și în răspunsurile transmise la sesizările individuale, linia L 20 KV Irigării Berceni, a înregistrat în perioada de iarnă 2016-2017, încărcări mari. Astfel a fost necesară descarcarea sarcinii prin preluarea unor porțiuni din linia respectivă pe L20 KV Dobreni, linie cu care este prevăzută din construcție buclarea acestor 2 linii electrice. S-a menționat faptul că linia Dobreni este o linie modernizată cu posibilități de preluare consum de pe alte linii electrice.

Până în prezent nu au mai fost înregistrate întreruperi în alimentarea cu energie electrică de scurtă durată, lucru confirmat și de către reprezentatul Asociației.

Reprezentant E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA

Laura BATAR
Vlad PLAIASU
Laura BADESCU
Florin PETCU
Gheorge LUNGU
Ana Violeta CRISTIAN

Reprezentant client

Vasile/DIACONU